

Inför
Mantelprov & jordförbindelseprov av förlagd kabel.



Beställare	
Namn	
Nätägare	
Projekt	

Datum	Från	Till	Kabeltyp	Längd	Skarvar	Mantelprov			Jordförbindelseprov				
						Mät U	Läck I	Skador	Mät U	Mät I	Yttre I	M-värde	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Fakturaadress

Protokolladress

Förberedelser – mantelprov.

Kabelns skärm får inte ha kontakt med jord. Detta gäller också fasernas yttre ledande skikt. Även vissa grenbyxor är ledande. Se till att dessa inte har kontakt med jord vid kabelfästet i stationen. Om kabeln ligger utomhus måste den torkas torr och lyftas upp från marken. Vid nederbörd måste änden läggas i en plastpåse, sopsäck eller liknande. Om det fortfarande sitter ändhätta på kabeln, låt den sitta kvar. Om det vid provning visar på mantelfel ska två faser och skärmen kopplas ihop i den änden där man inte mäter. Denna kortslutning kan göras i förväg. Viktigt är att denna koppling inte har kontakt med jord. T.ex. genom att faserna är jordade.